

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.465.Н.00025**

(номер сертификата соответствия)

039497

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛПРОЕКТ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 127521, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА, ПРОЕЗД. АННЕНСКИЙ, ДВЛД. 7, СТР. 1, ПОМЕЩ. VIII, КОМ. 7. Основной государственный регистрационный номер: 1067746453499. Телефон: +7(499)653-6755. Адрес электронной почты: info@isopro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛПРОЕКТ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 127521, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА, ПРОЕЗД. АННЕНСКИЙ, ДВЛД. 7, СТР. 1, ПОМЕЩ. VIII, КОМ. 7. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141304, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ Р-Н, Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д. 22, КОРПУС А, ПОМЕЩЕНИЕ 36

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «СМ-ГРУПП». Место нахождения: 115280, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23а, к. 2, помещ. 1/1, ком. 1214
Телефон + 7(800) 100 67 99, e-mail: info@os-sm-group.ru
Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.465.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Комплексная система огнезащиты медных трубок кондиционирования марки ИГНИС FLP (Freon Line Protect), состоящая из изделий теплоизоляционных из вспененного каучука выпускаемые в виде трубок K-FLEX ST (ТУ 5768-001-75218277-13 с изм. 8, ООО «К-ФЛЕКС»), Ру-флекс СТ (ТУ 23.99.19-008-45076584-2017 с изм. 1, ООО «РТК»), ROKAFLEX ST (ТУ 22.19.20-001-96314246-2025, ООО «РОКА-СЕЛЛ») и теплоогнезащитных цилиндров, кашированных неармированной алюминиевой фольгой, марки ИГНИС PIPE ALU (ТУ 23.99.19-001-94508064-2018), внутренним диаметром от 18 мм до 488 мм, толщиной 30 мм., теплоогнезащитных матов ИГНИС ПМБОР-10Ф (ТУ 23.99.19-005-94508064-2017) кашированных неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 10мм в комплекте с несущими элементами - шпильки (подвесы) из оцинкованной стали, смонтированных по Технологическому регламенту №945 от 10.03.2024 г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости – REI150.

код ОКПД 2
23.99.19код ТН ВЭД
-**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ****ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол испытаний № ПО/Б-26/08-0011 от 18.08.2026, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ГРУПП» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.465).

ТУ 23.99.19-001-94508064-2018; ТУ 23.99.19-005-94508064-2017; Технологическому регламенту №945 от 10.03.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 18.08.2026 ПО 17.08.2031

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

Е.С. Щукина
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

Е. С. Зенина
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ.

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pb

Сертификат не применяется при обязательной сертификации